

ZBP.271.1.12.2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

**Wykonanie robót budowlanych**  
**w ramach zadania:**  
**Utworzenie oraz wyposażenie klubu "Senior +"**


**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż opraw sufitowych o zbliżonych wymiarach, mocy diod i strumieniu świetlnym lub zwiększeniu ilości opraw w pomieszczeniu.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Istotne jest aby oświetlenie spełniało wymagania normowe dla danego rodzaju pomieszczeń. Parametrami istotnymi dla opraw oświetleniowych są, w szczególności: moc, strumień świetlny diod, temperatura barwy i czas pracy, zasilanie CEA z wbudowaną elektroniką – parametry te należy traktować jako minimalne wymagania. Dla opraw montowanych w łazienkach istotna jest także klasa szczelności adekwatna dla pomieszczeń, w których będą zamontowane. Oprawy powinny być wykonane w kolorze białym z kloszami o niskiej iluminacji.

Ilość opraw powinna być zgodna z ilościami projektowymi.

Zastępca Burmistrza  
  
Izabela Woronowicz