

Szczegółowe warunki wykonania –Etap 1 +2

UWAGA:

1. W przypadku wystąpienia kolizji trasy projektowanego wodociągu z istniejącym wodociągiem Ø90 PVC w ul.Górnej zasilającym posesję nr4, wykonać tymczasowe powierzchniowe zasilenie (bypass) posesji nr 4 zapewniając na czas budowy zasilenie w wodę na rzecz mieszkańców.
2. Hydrant na końcu sieci (zasilany z węzła W12) wykonać jako podziemny HP80 z funkcją techniczną do eksploatacji sieci.
3. W węźle W5 wykonać przełączenie istniejącego zasilania posesji ul.Górna 4 Ø90 PVC.
4. Po wykonaniu przyłączy do posesji ul.Górna 1, 1a, 3 wykonać wyłączenie (unieczynnienie) dotychczasowych zasileń wodociągowych.

Opracował: mgr inż. Mirosław Obal

Pieszycy, 29.03.2019r.